

**EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE**  
**Rok 2014**  
**KRYTERIA OCENIANIA**

*Arkusz zawiera informacje prawnie chronione  
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie robót drogowych**

Oznaczenie arkusza: **B.02-01-14.05**

Oznaczenie kwalifikacji: **B.02**

Numer zadania: **01**

*Wypełnia egzaminator*

Kod egzaminatora

Data egzaminu

*Dzień    Miesiąc                      Rok*


Zmiana

Numer <i>PESEL</i> zdającego*										Numer stanowiska	

\* w przypadku braku numeru *PESEL* – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Numer  
stanowiska


**Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny***Egzaminator wpisuje T, jeżeli zdający spełnił kryterium albo N, jeżeli nie spełnił***Rezultat 1: fragment ułożonej nawierzchni chodnika**

1	ułożona nawierzchnia z kotki betonowej wyniesiona 2 cm nad górną krawędź obramowania z desek drewnianych; tolerancja $\pm 0,5$ cm						
2	układ kostek betonowych w ułożonej nawierzchni – rzędowy tj. spoiny między kostkami są przesunięte w co drugim rzędzie o pół długości kostki, zgodnie z rysunkiem: 						
3	równość podłużna ułożonej nawierzchni sprawdzona łąką drewnianą długości 1,6 m mieści się w granicach tolerancji $\pm 0,8$ cm						
4	równość poprzeczna ułożonej nawierzchni sprawdzona łąką na początku, w środku i na końcu mieści się w granicach tolerancji $\pm 0,5$ cm						
5	wszystkie spoiny między kostkami wypełnione piaskiem na pełną wysokość kostki						
6	spoiny wzdłuż obramowania wypełnione piaskiem na pełną wysokość kostki na całej długości						
7	nawierzchnia ułożona w poziomie – sprawdzona poziomnicą dł. 1 m						
8	nawierzchnia chodnika ułożona z nieuszkodzonych kostek pełnych i połówkowych						
9	kostki betonowe ułożone ściśle obok siebie tak, że spoiny przebiegają prostopadle do obramowań (nie rozchodzą się na długości i szerokości ułożonej nawierzchni)						

**Rezultat 2: zabezpieczenie i oznakowanie miejsca wykonywania robót nawierzchniowych**

1	miejsce robót zabezpieczone taśmą ostrzegawczą z min. 3 stron						
2	miejsce robót oznakowane znakiem drogowym – na początku robót ustawiony znak pionowy A-14 „Roboty na drodze”						

Numer  
stanowiska

<b>Przebieg 1: wykonywanie robót nawierzchniowych</b>							
1	zdający posługiwał się narzędziami brukarskimi zgodnie z przeznaczeniem						
2	przed układaniem kostki zdający skropił podsypkę wodą						
3	zachowywał przepisy bhp podczas transportu piasku taczkami z magazynu do miejsca wbudowania podsypki tj. ładował piasek zgodnie ze swoimi możliwościami lub prosił o pomoc w przewiezieniu załadowanego piasku osobę odpowiedzialną za pomoc techniczną w czasie trwania egzaminu						
4	kontrolował poziomnicą poziom nawierzchni podczas układania kostki						
5	wszystkie prace na stanowisku egzaminacyjnym wykonywał w kamizelce ostrzegawczej						
6	podczas układania kostki zdający miał nałożone nakolanniki						
7	zdający układał kostkę w rękawicach ochronnych						

Egzaminator .....

*imię i nazwisko*

.....

*data i czytelny podpis*