



**CENTRALNA
KOMISJA
EGZAMINACYJNA**

**EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
Rok 2015
KRYTERIA OCENIANIA**

*Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie robót drogowych**

Oznaczenie arkusza: **B.02-01-15.01**

Oznaczenie kwalifikacji: **B.02**

Numer zadania: **01**

Wypełnia egzaminator

Kod egzaminatora

Data egzaminu

Dzień Miesiąc Rok

Zmiana

Numer <i>PESEL</i> zdającego*										Numer stanowiska		


* w przypadku braku numeru *PESEL* – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Numer
stanowiska

Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

Egzaminator wpisuje **T**,
jeżeli zdający spełnił
kryterium albo **N**, jeżeli
nie spełnił

Rezultat 1. Fragment nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej

1	<p>Wzór ułożonej nawierzchni jest zgodny z rysunkiem</p>  <p>100,00</p> <p>160,00</p> <p>A A</p> <p>obramowanie z desek</p> <p>Kostka szara</p> <p>Kostka kolorowa</p>						
2	Równość podłużna sprawdzana łątą w osi mieści się w granicach tolerancji ± 8 mm						
3	Równość poprzeczna sprawdzana łątą na początku, na środku oraz na końcu nawierzchni mieści się w granicach tolerancji ± 8 mm						
4	Nawierzchnia z kostki jest wyniesiona 1,5 cm ponad obramowanie (tolerancja $\pm 0,5$ cm)						
5	Różnica wysokości pomiędzy krawędziami poprzecznymi ułożonej nawierzchni wynosi 2 cm $\pm 0,5$ cm (czyli spadek poprzeczny wynosi 2% $\pm 0,5\%$)						

		Numer stanowiska					
6	Spoiny między kostkami są wypełnione piaskiem						
7	Spoiny wzdłuż obramowania z desek wypełnione są piaskiem na całej długości						
8	Kostki betonowe ułożone są tak, że spoiny przebiegają prostopadle do obramowań						
Rezultat 2. Zabezpieczone i oznakowane miejsce wykonywania robót nawierzchniowych							
1	Miejsce robót wygrodzone taśmą ostrzegawczą z minimum 3 stron						
2	Miejsce robót oznakowane znakiem drogowym – na początku robót ustawiony znak pionowy A-14 „Roboty na drodze”						
Przebieg 1. Wykonanie robót nawierzchniowych							
1	Profilował podsypkę piaskową przy pomocy listwy profilującej						
2	Kontrolował poziomnicą spadek nawierzchni podczas układania kostki						
3	Dobijał kostki brukowe przy użyciu młotka gumowego lub przez deskę młotkiem gumowym lub stalowym						
4	Wykonał wszystkie prace na stanowisku egzaminacyjnym w kamizelce ostrzegawczej						
5	Pracował w rękawicach ochronnych						
6	Podczas układania kostki miał założone nakolanniki						
7	Po zakończeniu pracy oczyścił używany sprzęt i narzędzia oraz odłożył je na miejsce pobrania						

Egzaminator

imię i nazwisko

.....

data i czytelny podpis