



**CENTRALNA
KOMISJA
EGZAMINACYJNA**

**EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
Rok 2015
KRYTERIA OCENIANIA**

*Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Montaż systemów suchej zabudowy**

Oznaczenie arkusza: **B.05-01-15.05**

Oznaczenie kwalifikacji: **B.05**

Numer zadania: **01**

Wypełnia egzaminator

Kod ośrodka

--	--	--	--	--	--

 –

--	--	--	--	--	--

Kod egzaminatora

--	--	--	--	--	--

Data egzaminu

--	--	--	--	--	--	--	--

Dzień Miesiąc Rok

Godzina rozpoczęcia egzaminu

--	--

 :

--	--

Numer <i>PESEL</i> zdającego*											Numer stanowiska	

* w przypadku braku numeru *PESEL* – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Numer
stanowiska

Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

Egzaminator wpisuje **T**,
jeżeli zdający spełnił
kryterium albo **N**, jeżeli
nie spełnił

Rezultat 1. Konstrukcja szkieletu z profili stalowych UW i CW

Uwaga: Konstrukcję należy ocenić dopiero po zgłoszeniu przez zdającego Przewodniczącemu ZNCP zakończenia montażu szkieletu i przewiązek (Rezultat 1 i 2)

1	Szkielet zamocowany w odległości 90 cm od narożnika ściany (dopuszczalne odchylenie wymiarowe ± 1 cm)						
2	Wysokość szkieletu wynosi 140 cm od poziomu podłogi (dopuszczalne odchylenie wymiarowe ± 1 cm)						
3	Profile poziome UW przycięte na długość 100 cm (dopuszczalne odchylenie wymiarowe ± 1 cm)						
4	Dwa zamocowane do podłogi profile poziome UW na całej długości podklejone taśmą akustyczną						
5	Dwa zamocowane do ściany profile pionowe CW na całej długości podklejone taśmą akustyczną						
6	Odległość w świetle między profilami UW zamocowanymi do podłogi wynosi 10 cm (dopuszczalne odchylenie wymiarowe ± 1 cm)						
7	Odległość w świetle między profilami CW zamocowanymi do ściany jest równa odległości między profilami UW zamocowanymi do podłogi						
8	Maksymalny rozstaw osiowy profili CW wynosi 60 cm						
9	Rozstaw osiowy profili CW jednakowy w obydwu konstrukcjach szkieletu						

Rezultat 2. Zamontowane przewiązki szkieletu

Uwaga: Zamontowane przewiązki szkieletu należy ocenić dopiero po zgłoszeniu przez zdającego Przewodniczącemu ZNCP zakończenia montażu szkieletu i przewiązek (Rezultat 1 i 2)

1	Przewiązka A przycięta na długość co najmniej 30 cm						
2	Przewiązka B przycięta na długość co najmniej 30 cm						
3	Przewiązka A zamontowana osiowo w połowie wysokości profilu CW ± 3 cm						
4	Przewiązka B zamontowana osiowo w połowie wysokości profilu CW ± 3 cm						
5	Przewiązka A zamocowana do profilu CW co najmniej trzema wkrętami						
6	Przewiązka B zamocowana do profilu CW co najmniej trzema wkrętami						
7	Przewiązki nie wystają poza lico szkieletu						

Numer
stanowiska

Rezultat 3. Zamontowane płyty gipsowo-kartonowe

1	Płyty zamontowane po obu stronach szkieletu						
2	Górne krawędzie płyt wyrównane do górnej krawędzi szkieletu						
3	Pomiędzy dolnymi krawędziami płyt a podłogą zachowane szczeliny o wysokości 1,0 cm ± 0,5 cm						
4	Płyty zamocowane do szkieletu blachowkrętami w rozstawie 25 cm ± 3 cm						
5	Łby wkrętów nie wystają poza lico płyty						
6	Łby wkrętów nie przebijają kartonu						

Przebieg 1. Wykonywanie ścianki działowej

1	Do wiercenia otworów w podłożu zdający używał wiertarki elektrycznej						
2	Podczas przycinania profili stalowych zdający miał założone rękawice ochronne						
3	Zdający mocował profile poziome UW do podłoża za pomocą kołków rozporowych						
4	Podczas ustawiania profili pionowych CW zdający posługiwał się poziomnicą						
5	Podczas montowania profili pionowych CW na swobodnym końcu szkieletu zdający posługiwał się kątownikiem						
6	Zdający mocował profile pionowe CW do podłoża za pomocą kołków rozporowych						
7	Do skracania i wygładzania przyciętych krawędzi płyt zdający używał tarnika lub papieru ściernego						
8	Po zakończeniu pracy zdający oczyścił narzędzia i sprzęt						
9	Po zakończeniu pracy zdający uporządkował stanowisko						

Egzaminator

imię i nazwisko

.....

data i czytelny podpis

ściana

ruszt z profili UW i CW

plyta g-k

przewiązka A

przewiązka B

taśma akustyczna

100

90

5 10 5 20

Strona 4 z 4