

**EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE**  
**Rok 2016**  
**ZASADY OCENIANIA**
*Arkusz zawiera informacje prawnie chronione  
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych**  
 Oznaczenie arkusza: **B.07-01-16.08**  
 Oznaczenie kwalifikacji: **B.07**  
 Numer zadania: **01**

*Wypełnia egzaminator*

 Kod ośrodka       –      

 Kod egzaminatora      

 Data egzaminu          
*Dzień Miesiąc Rok*

 Godzina rozpoczęcia egzaminu   :  

Numer PESEL zdającego*										Numer stanowiska	

\* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Numer  
stanowiska


**Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny**Egzaminator wpisuje **T**,  
jeżeli zdający spełnił  
kryterium albo **N**, jeżeli  
nie spełnił**Rezultat 1. Przycięte płytki**

1	Krawędzie cięcia co najmniej trzech płytek nie są wyszczerbione								
2	Krawędzie cięcia wszystkich płytek są wykonane w linii prostej								
3	Krawędzie cięcia co najmniej trzech płytek są wykonane wzdłuż przekątnej płytki								
4	Żadna przycięta płytka nie jest popękana								

**Rezultat 2. Okładzina ceramiczna**

1	Dolna krawędź okładziny wykonana zgodnie z rysunkiem $\pm 10$ mm								
2	Lewa krawędź okładziny wykonana zgodnie z rysunkiem $\pm 10$ mm								
3	Układ płytek w okładzinie wykonany zgodnie z rysunkiem								
4	Odchylenie dolnej krawędzi okładziny od kierunku poziomego nie większe niż 2 mm/1 m								
5	Odchylenie lica okładziny od kierunku pionowego nie większe niż 2 mm/1 m								
6	Odchylenie skośnej krawędzi okładziny od linii prostej nie większe niż 3 mm/1 m (w jednym miejscu)								
7	Odchylenie lica okładziny od linii prostej nie większe niż 3 mm/1 m (w jednym miejscu)								
8	Szerokość wszystkich spoin pionowych i poziomych między płytkami wynosi 3 mm $\pm 1$ mm								
9	Szczeliny między płytkami nie są zabrudzone zaprawą klejową								
10	Powierzchnia okładziny nie jest zabrudzona zaprawą klejową								

Numer  
stanowiska


**Rezultat 3. Zamontowana listwa wykończeniowa**

1	Listwa zamontowana w miejscu zgodnym z rysunkiem						
2	Listwa wklejona na całej długości						
3	Odchylenie krawędzi listwy od kierunku pionowego nie większe niż 2 mm/1 m						
4	Zamontowana listwa ma taką samą długość jak krawędź okładziny						

**Przebieg 1. Przycinanie płytek ceramicznych i wykonywanie okładziny z listą wykończeniową**

Zdający

1	podczas przycinania płytek miał założone okulary ochronne						
2	podczas przycinania płytek miał założone rękawice ochronne						
3	przygotował zaprawę klejową zgodnie z instrukcją producenta						
4	podczas mieszania zaprawy miał założoną maskę przeciwpyłową						
5	podczas mieszania zaprawy miał założone okulary ochronne						
6	rozkładał zaprawę klejową na powierzchni ściany packą zębatą						
7	po zakończeniu pracy oczyścił używane narzędzia i sprzęt						
8	po wykonaniu okładziny uporządkował stanowisko robocze, odpady umieścił w pojemniku na odpady						


Egzaminator .....

*imię i nazwisko*

.....

*data i czytelny podpis*

### Widok okładziny ceramicznej



wymiary w cm