

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
Rok 2016
KRYTERIA OCENIANIA

*Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych**

Oznaczenie arkusza: **B.07-01-16.01**

Oznaczenie kwalifikacji: **B.07**

Numer zadania: **01**

Wypełnia egzaminator

Kod ośrodka –

Kod egzaminatora

Data egzaminu
Dzień Miesiąc Rok

Godzina rozpoczęcia egzaminu :

Numer PESEL zdającego*										Numer stanowiska	

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Numer
stanowiska

Elementy podlegające ocenie/kryteria ocenyEgzaminator wpisuje **T**,
jeżeli zdający spełnił
kryterium albo **N**, jeżeli
nie spełnił**Rezultat 1. Przycięte płytki**

1	Krawędzie cięcia co najmniej trzech płytek nie są wyszczerbione								
2	Krawędzie cięcia wszystkich płytek są wykonane w linii prostej								
3	Krawędzie cięcia co najmniej trzech płytek są wykonane wzdłuż przekątnej płytki								
4	Wszystkie przycięte płytki są całe (nie są popękane)								

Rezultat 2. Okładzina ceramiczna

1	Dolna krawędź okładziny wykonana zgodnie z rysunkiem ± 10 mm								
2	Lewa krawędź okładziny wykonana zgodnie z rysunkiem ± 10 mm								
3	Układ płytek w okładzinie wykonany zgodnie z rysunkiem								
4	Odchylenie dolnej krawędzi okładziny od kierunku poziomego nie większe niż 2 mm/1 m								
5	Odchylenie lica okładziny od kierunku pionowego nie większe niż 2 mm/1 m								
6	Odchylenie skośnej krawędzi okładziny od linii prostej nie większe niż 3 mm/1 m (w jednym miejscu)								
7	Odchylenie lica okładziny od linii prostej nie większe niż 3 mm/1 m (w jednym miejscu)								
8	Szerokość wszystkich spoin między płytkami wynosi 3 mm ± 1 mm								
9	Szczeliny między płytkami nie są zabrudzone zaprawą klejową								
10	Powierzchnia okładziny nie jest zabrudzona zaprawą klejową								

Numer
stanowiska

Rezultat 3. Zamontowana listwa wykończeniowa

1	Listwa zamontowana w miejscu zgodnym z rysunkiem						
2	Listwa wklejona na całej długości						
3	Odchylenie krawędzi listwy od kierunku pionowego nie większe niż 2 mm/1 m						
4	Zamontowana listwa ma długość taką samą jak krawędź okładziny						

Przebieg 1. Przycinanie płytek ceramicznych i wykonywanie okładziny z listą wykończeniową


1	Podczas przycinania płytek zdający miał założone okulary ochronne						
2	Podczas przycinania płytek zdający miał założone rękawice ochronne						
3	Zdający przygotował zaprawę klejową zgodnie z instrukcją producenta						
4	Zdający podczas mieszania zaprawy miał założoną maskę przeciwpyłową						
5	Zdający podczas mieszania zaprawy miał założone okulary ochronne						
6	Zdający rozkładał zaprawę klejową na powierzchni ściany packą zębatą						
7	Po zakończeniu pracy zdający oczyścił używane narzędzia i sprzęt						
8	Po wykonaniu okładziny zdający uporządkował stanowisko pracy						

Egzaminator

imię i nazwisko

.....

data i czytelny podpis



Rys. Widok okładziny ceramicznej

wymiary [cm]