

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
Rok 2016
ZASADY OCENIANIA
*Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych**
 Oznaczenie arkusza: **B.09-01-16.08**
 Oznaczenie kwalifikacji: **B.09**
 Numer zadania: **01**

Wypełnia egzaminator

 Kod ośrodka –

 Kod egzaminatora

 Data egzaminu
Dzień Miesiąc Rok

 Godzina rozpoczęcia egzaminu :

Numer PESEL zdającego*										Numer stanowiska	

* w przypadku braku numeru *PESEL* – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Numer stanowiska															
Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny															
<i>Egzaminator wpisuje T, jeżeli zdający spełnił kryterium albo N, jeżeli nie spełnił</i>															
Rezultat 1: Zawór ze śrubunkiem 3/4" i trójnik PVC 3/4" zamontowane na pionie PVC 3/4"															
1	zamontowana złączka redukcyjna PVC 3/4" KW x 3/4" GZ														
2	zamontowany na pionie wodociągowym zawór ze śrubunkiem 3/4"														
3	oś zamontowanego zaworu ze śrubunkiem 3/4" znajduje się 50 cm nad posadzką ±1 cm														
4	zamontowana złączka redukcyjna PVC 3/4" KW x 3/4" GW														
5	zamontowany trójnik PVC 3/4" KW														
6	zamontowana rura PVC 3/4"														
7	oś zamontowanego trójnika PVC 3/4" KW znajduje się 75 cm nad posadzką ±1 cm														
8	połączenia klejone mają widoczny równy wałeczek z kleju w miejscu spoiny rury i złączki														
9	kolejność zamontowanych elementów zgodna z rysunkiem														

Numer
stanowiska

Rezultat 2: Zamontowane odgałęzienie wodociągowe 1/2"

1	zamontowana tuleja redukcyjna PVC 1/2" KW x 3/4" KZ						
2	zamontowany uchwyt stalowy 1/2" na odgałęzieniu						
3	oś zamontowanego uchwyty stalowego 1/2" znajduje się 45 cm od pionu wodociągowego 3/4" ±1 cm						
4	zamontowana rura PVC 1/2" jest w poziomie						
5	zamontowana złączka redukcyjna PVC 1/2" KW x 1/2" GZ						
6	zamontowany zawór 1/2"						
7	oś zamontowanego zaworu 1/2" znajduje się 55 cm od pionu wodociągowego 3/4" ±1 cm						
8	połączenia klejone mają widoczny równy wałeczek z kleju w miejscu spoiny rury i złączki						
9	kolejność zamontowanych elementów zgodna z rysunkiem						

Rezultat 3: Instalacja napełniona wodą

1	napełniona instalacja wodociągowa						
2	odpowietrzona instalacja wodociągowa						
3	szczelna instalacja wodociągowa						

Numer
stanowiska

Przebieg 1: Wykonanie instalacji wodociągowej

1	zdający w czasie wykonywania zadania składował materiały, narzędzia i sprzęt na stanowisku w taki sposób, aby nie utrudniały pracy						
2	zdający podczas cięcia i klejenia rur miał założone rękawice ochronne						
3	zdający posługiwał się nożycami w sposób bezpieczny i zgodnie z instrukcją obsługi						
4	zdający po wykonaniu zadania uporządkował stanowisko pracy, umieścił w odpowiednim pojemniku poszczególne odpady						

Przebieg 2: Wykonanie połączeń w instalacji wodociągowej


1	zdający fazował zewnętrzną krawędź rury PVC						
2	zdający przemywał oczyszczaczem kielichy złączek wewnątrz, a rury na zewnątrz						
3	zdający podczas klejenia smarował kielichy złączek wewnątrz, a rury na zewnątrz						
4	zdający po włożeniu rury do dna kielicha złączki przekręcił rurę około ¼ obrotu						
5	zdający nawijał na gwint taśmę teflonową zgodnie z ruchem wskazówek zegara						

Egzaminator

imię i nazwisko

.....

data i czytelny podpis



Rysunek wykonawczy widok instalacji wodociagowej. Wymiary podano w cm.