



**CENTRALNA
KOMISJA
EGZAMINACYJNA**

**EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
Rok 2016
KRYTERIA OCENIANIA**

*Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie izolacji budowlanych**
Oznaczenie arkusza: **B.11-01-16.01**
Oznaczenie kwalifikacji: **B.11**
Numer zadania: **01**

Wypełnia egzaminator

Kod ośrodka –

Kod egzaminatora

Data egzaminu
Dzień Miesiąc Rok

Godzina rozpoczęcia egzaminu :

Numer PESEL zdającego*										Numer stanowiska	

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość


Numer
stanowiska

Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

Egzaminator wpisuje **T**, jeżeli zdający spełnił kryterium albo **N**, jeżeli nie spełnił

Rezultat 1. Legary zamocowane do podłoża

Uwaga: Rezultat należy ocenić po zgłoszeniu przez zdającego przewodniczącemu ZN gotowości do oceny




Wszystkie wymiary podano w centymetrach

1	Podłoże oczyszczone z zanieczyszczeń						
2	Folia paroizolacyjna ułożona na powierzchni nie mniejszej niż 130 × 140 cm						
3	Folia paroizolacyjna rozłożona na stropie z wywinięciem na ściany, wynoszącym 10 cm ± 1 cm						
4	Legary rozmieszczone w rozstawie osiowym zgodnym z rysunkiem						

Numer stanowiska

5	Każdy legar wypoziomowany – dopuszczalne odchylenie 1 mm na odcinku 2 m						
6	Każdy legar obustronnie zamocowany dwoma kątownikami mocowanymi na śrubę do podłoża						
7	Prawy kątownik zamocowany 30 cm od ściany						
8	Lewy kątownik zamocowany 40 cm od końca legara						

Rezultat 2: Izolacja z wełny mineralnej



Wszystkie wymiary podano w centymetrach

1	Wełna mineralna docięta tak, że przylega ściśle do legarów						
2	Wełna mineralna ułożona między legarami tak, że tworzy jednolitą płaszczyznę, bez ubytków						

Numer
stanowiska

Rezultat 3: Podkład z płyty OSB zamocowany do legarów

1	Izolacja akustyczna ułożona na górnej powierzchni każdego z legarów						
2	Płyta OSB ułożona zgodnie z rysunkiem						
3	Płyta OSB zamocowana do legarów wkrętami w rozstawie co 25 cm ±1cm						

Przebieg 1: Wykonywanie docieplenia stropu i fragmentu podkładu pod podłogę

Zdający:

1	posługiwał się nożem podczas docinania folii i wełny mineralnej, w sposób bezpieczny						
2	miał założone rękawice, okulary i maseczkę przeciwpyłową w trakcie docinania wełny						
3	miał założone rękawice, okulary i maseczkę przeciwpyłową podczas układania wełny mineralnej						
4	posługiwał się sprzętem kontrolno-pomiarowym w trakcie montażu legarów						
5	po zakończeniu wykonywania zadania uporządkował stanowisko pracy, a odpady umieścił w pojemniku na odpady						

Egzaminator

imię i nazwisko

.....

data i czytelny podpis