

**CENTRALNA  
KOMISJA  
EGZAMINACYJNA****EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE  
Rok 2015  
KRYTERIA OCENIANIA***Arkusz zawiera informacje prawnie chronione  
do momentu rozpoczęcia egzaminu*Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich**Oznaczenie arkusza: **B.18-01-15.08**Oznaczenie kwalifikacji: **B.18**Numer zadania: **01***Wypełnia egzaminator*Kod ośrodka  – Kod egzaminatora Data egzaminu   
*Dzień Miesiąc Rok*Godzina rozpoczęcia egzaminu  : 

Numer PESEL zdającego*										Numer stanowiska	

\* w przypadku braku numeru *PESEL* – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Numer  
stanowiska


## Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

Egzaminator wpisuje **T**,  
jeżeli zdający spełnił  
kryterium albo **N**, jeżeli  
nie spełnił

## Rezultat 1: Fragment ścianki działowej

1	Ścianka działowa ma wymiary w rzucie 64 cm ( $\pm 1$ cm) $\times$ 104 cm ( $\pm 2$ cm)									
2	Przesunięcie spoin pionowych w kolejnych warstwach wynosi 1/2 cegły									
3	Ścianka ma zakończenie proste (bez strzępi)									
4	Ścianka działowa jest połączona ze ścianą nośną za pomocą dwóch kotew przybitych do ściany nośnej jednym końcem, drugi koniec każdej z kotew zatopiony jest w zaprawie w spoinie poziomej ścianki działowej na wysokości 1 i 4 warstwy									
5	Wykonanych jest 5 warstw ścianki działowej									
6	Położenie ścianki działowej jest zgodne z rysunkiem:									
7	Grubość spoin poziomych wynoszą od 8 do 15 mm									
8	W narożniku ścianki działowej oraz pomiędzy ścianą działową a nośną zachowane są kąty proste									
9	Odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi max. 6 mm/m									
10	Powierzchnia górna ścianki działowej jest pozioma, z odchyleniem nie większym niż 2 mm/m									

Numer  
stanowiska


<b>Rezultat 2: Tynk cienkowarstwowy mozaikowy</b>							
1	Tynk wykonany jest na powierzchni o wymiarach: 50 cm (wysokość) × 105 cm (szerokość) – tolerancja ±1 cm						
2	Górna krawędź powierzchni pokrytej tynkiem usytuowana jest na wysokości 50 cm od posadzki, a lewa krawędź 30 cm od krawędzi ściany z lewej strony – tolerancja ±1 cm						
3	Zaprawa tynkarska naniesiona jest na całą powierzchnię i ma grubość równą grubości kruszywa						
4	Powierzchnia tynku ma jednolitą fakturę						
5	Krawędzie odcięcia powierzchni tynkowanej stanowią linie proste						
6	Na powierzchni tynku nie występują prześwity						
7	Na powierzchni tynku nie występują wypukłości i zagłębienia						
8	Tynk w żadnym miejscu nie jest odspojony						

Numer  
stanowiska


<b>Przebieg 1: Wykonywanie fragmentu ścianki działowej</b>						
1	Zdający zachował środki ostrożności podczas przygotowywania zaprawy murarskiej tj. dokonał próbnego uruchomienia wiertarki z mieszadłem, podczas mieszania nie rozchłapywał zapraw					
2	Zdający przygotował zaprawę murarską zgodnie z instrukcją producenta					
3	Zdający podczas przygotowywania zaprawy murarskiej miał założone okulary i maskę przeciwpyłową					
4	Zdający podczas przygotowywania zaprawy murarskiej miał założone rękawice ochronne					
5	Zdający stosował narzędzia zgodnie z przeznaczeniem					
6	Zdający utrzymywał porządek na stanowisku pracy, np. zbierał rozlaną zaprawę i wrzucał do skrzyni, a po wymieszaniu używał jej ponownie					
7	Zdający murował w rękawicach ochronnych					
8	Zdający odkładał materiały, narzędzia i sprzęt tak, że nie utrudniały robót i nie stwarzały zagrożeń					
9	Zdający oczyścił narzędzia i sprzęt oraz uporządkował stanowisko pracy, odpady umieścił w pojemniku na odpady					

Numer  
stanowiska


**Przebieg 2: Wykonywanie tynku mozaikowego**

1	Zdający okleił taśmą malarską powierzchnię do otynkowania						
2	Zdający przygotował zaprawę tynkarską zgodnie z instrukcją producenta						
3	Zdający nanosił masę tynkarską pacą ze stali nierdzewnej równomiernie, ściągał nadmiar kruszywa oraz wygładzał powierzchnię pacą pochyłą w kierunku, w którym jest przesuwana, nie zacierał tynku						
4	Zdający podczas nanoszenia zaprawy miał założone rękawice ochronne						
5	Zdający podczas nanoszenia zaprawy miał założone nakolanniki						
6	Zdający oczyścił narzędzia i sprzęt oraz uporządkował stanowisko pracy, odpady umieścił w odpowiednich pojemnikach na odpady						

Egzaminator .....

*imię i nazwisko*

.....

*data i czytelny podpis*