

**EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE**  
**Rok 2014**  
**KRYTERIA OCENIANIA**

*Arkusz zawiera informacje prawnie chronione  
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych**

Oznaczenie arkusza: **B.25-01-14.05**

Oznaczenie kwalifikacji: **B.25**

Numer zadania: **01**

*Wypełnia egzaminator*

Kod egzaminatora

Data egzaminu

*Dzień      Miesiąc      Rok*

Zmiana

Numer <i>PESEL</i> zdającego*										Numer stanowiska	

\* w przypadku braku numeru *PESEL* – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Numer  
stanowiska


**Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny**

*Egzaminator wpisuje T,  
jeżeli zdający spełnił  
kryterium albo N, jeżeli  
nie spełnił*

**Rezultat 1 (pośredni): Wyznaczone położenie elementów sztukaterii i docięte listwy**

*Uwaga: zdający zgłosi wykonanie prac do oceny.*

1	Narysowana na ścianie pozioma linia na wysokości 140 cm – dopuszczalne odchylenie od poziomu $\pm 2\text{mm/m}$						
2	Narysowana na ścianie linia pionowa w odległości 50 cm od linii wyznaczającej powierzchnię roboczą – dopuszczalne odchylenie od pionu $\pm 2\text{mm/m}$						
3	Na ścianie narysowany jest kształt narożnika dekoracyjnego zgodny z rzeczywistym						
4	Kształt przyciętych listew z jednej strony zgodny z wypustkami narożnika dekoracyjnego						
5	Listwa pozioma ma długość 40 cm $\pm 3\text{mm}$						
6	Listwa pionowa ma długość 30 cm $\pm 3\text{ mm}$						

**Rezultat 2: Zamontowany fragment sztukaterii zdobiącej naroże ślepego lustra**

1	Górna krawędź poziomej listwy jest na wys. 140 cm od poziomu posadzki						
2	Listwa przyklejona w położeniu poziomym – dopuszczalna odchyłka nie przekracza 2 mm/1 m						
3	Listwa pozioma z pionową tworzą kąt prosty						
4	Zewnętrzna krawędź listwy pionowej jest w odległości 50 cm $\pm 3\text{ mm}$ od naroża (lub linii wyznaczającej naroże)						
5	Krawędzie elementów przylegają do ściany bez szczelin						
6	Na powierzchni ściany brak śladów gipsu i zabrudzeń						
7	Styki listew z narożnikiem dekoracyjnym wyretuszowane w sposób niewidoczny						
8	Powierzchnia elementów sztukatorskich zaimpregnowana bez prześwitów						

Numer  
stanowiska


**Przebieg 1: Przebieg montażu fragmentu sztukaterii**

1	Zdający posługiwał się narzędziami zgodnie z przeznaczeniem: do przycinania listew używał piły						
2	Przestrzegał przepisy bezpieczeństwa podczas cięcia listew: trzymał listwę w odległości co najmniej 5 cm od miejsca cięcia, miał założoną maseczkę przeciwpyłową						
3	Po wykonaniu prac oczyścił narzędzia i sprzęt oraz uporządkował stanowisko, odpady umieścił w przeznaczonym na nie pojemniku						

Egzaminator .....

*imię i nazwisko*

.....

*data i czytelny podpis*