

Nazwa
kwalifikacji:
Oznaczenie
kwalifikacji:

Zarządzanie działaniami ratowniczymi

BPO.04

Numer zadania: **01**

Kod arkusza: **BPO.04-01-25.05-SG**

Wersja arkusza: **SG**

Lp.	Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny
R.1	Rezultat 1: Wydane rozkazy przez KDR-a
	<i>W tabeli nr 1 zapisane rozkazy (dopuszcza się inne sformułowania poprawne merytorycznie):</i>
R.1.1	Zabezpieczyć miejsca zdarzenia
R.1.2	Wykonać dostęp do poszkodowanego
R.1.3	Ewakuować poszkodowanego
R.1.4	Udzielić poszkodowanemu kpp
R.1.5	Podać prąd wody w obronie
R.1.6	Podać prąd/prądy wody w natrąciu
R.1.7	Wykonać (sprawić) zaopatrzenie wodne z hydrantów
R.2	Rezultat 2: Kalkulacja sił i środków dla natarcia na powierzchnię pożaru
	<i>W tabeli 2 zapisane lub zaznaczone:</i>
R.2.1	Powierzchnia gaszenia $A_g = 78,5 \text{ m}^2$
R.2.2	Wymagane zużycie środka gaśniczego $Q_w = 10,99 \text{ l/s}$ lub $659,4 \text{ l/min} \pm 0,1$
R.2.3	Ilość prądownic PWT 52 $N_p^N = 2$
R.2.4	Zużycie wody w natarciu $Z_w^N = 14\ 000 \text{ l}$ lub 14 m^3
R.2.5	Czy ilość sił i środków jest wystarczająca: tak
R.3	Rezultat 3: Opis podjętych działań ratowniczych podczas ewakuacji poszkodowanego z samochodu osobowego
	<i>W tabeli 3 zapisane (dopuszcza się inne sformułowania poprawne merytorycznie):</i>
R.3.1	Stabilizacja pojazdu
R.3.2	Ochronienie poszkodowanego
R.3.3	Zbicie szyby w przednich drzwiach od strony kierowcy
R.3.4	Usunięcie drzwi od strony kierowcy
R.3.5	Przecięcie/Cięcie słupka A
R.3.6	Odlączenie zasilania w pojeździe lub wyjęcie kluczyków ze stacyjki
R.3.7	Przecięcie/Cięcie słupka B lub Przygotowanie słupka B do wykonania rozpierania
R.3.8	Rozparcie (podniesienie) deski rozdzielczej rozpieraczem
R.3.9	Zabezpieczenie ostrych krawędzi lub Usunięcie odciętych elementów z pojazdu
R.3.10	Ewakuacja poszkodowanego przy pomocy deski ortopedycznej
R.4	Rezultat 4: Informacja ze zdarzenia
	<i>W formularzu informacji ze zdarzenia zaznaczone lub zapisane:</i>
R.4.1	pozycja 4: P - X; Mały - X (wyłącznie)
R.4.2	pozycja 10: Pierwsza jednostka przybyła po przebyciu 9 km
R.4.3	pozycja 11: powrót ostatniej jednostki - 21:15
R.4.4	pozycja 11: łączny czas trwania akcji - 1:45
R.4.5	pozycja 14: JRG: SAM - 3, OSOBY - 10; OSP KSRG: SAM - 2, OSOBY - 12
R.4.6	pozycja 15: samochody gaśnicze średnie - 2, ciężkie - 1 SRT - 1, SOp - 1
R.4.7	pozycja 16: 1, 2, 4, 12
R.4.8	pozycja 19: podano prądów wody - 3, korzystano z hydrantów zewnętrznych - X
R.4.9	pozycja 31: wpisano tylko - mł. kpt. Kowalski Krzysztof
R.4.10	pozycja 33.2: Przybyli na miejsce zdarzenia - st. bryg. Michał Jackowski/Komendant Miejski PSP
R.5	Rezultat 5: Karta Zdarzenia
	<i>W formularzu karty zdarzenia zapisane:</i>

KARTA ZDARZENIA - CZĘŚĆ I	
R.5.1	stanowisko kierowania: SKKM Poznań
R.5.2	Co się zdarzyło: Pożar trawy
R.5.3	Data i godzina przyjęcia zgłoszenia: 20:08:24 r. g. 19:30
KARTA MANIPULACYJNA	
R.5.4	zawiera treść: Poznań 998 Tu PF 304-25 Odbiór
R.5.5	zawiera treść: Zastęp/Zastępy na miejscu
R.5.6	zawiera treść: W bazie/w koszarach
R.5.7	zawiera treść: Pożar zlokalizowany
R.5.8	zawiera treść: Pożar ugaszony
R.6	Rezultat 6: Wymagania techniczno-budowlane i ochrony przeciwpożarowej dla domu mieszkalnego z przeznaczeniem na cele biurowo-hostelowe
<i>W tabeli 6 zapisane:</i>	
R.6.1	Strefa 1 : ZL V
R.6.2	Klasa odporności pożarowej budynku: C
R.6.3	Klasa odporności ogniowej - Główna konstrukcja nośna: R 60
R.6.4	Klasa odporności ogniowej - Strop nad piwnicą: REI 60
R.6.5	Klasa odporności ogniowej - Strop nad parterem i piętrem: REI 60
R.6.6	Strefa 2: ZL III
R.6.7	Klasa odporności ogniowej - Ściany wewnętrzne: EI 15//EI 30
R.6.8	Klasa odporności ogniowej - Przekrycie dachu: RE 15
R.6.9	Odległość zbiornika z olejem napędowym od budynku: 10 m
R.6.10	Odległość zbiornika z olejem napędowym od granicy działki: 5 m