

**EGZAMIN ZAWODOWY
Rok 2021
ZASADY OCENIANIA**

*Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych**
 Oznaczenie arkusza: **BUD.11-01-21.06-SG**
 Oznaczenie kwalifikacji: **BUD.11**
 Numer zadania: **01**
 Wersja arkusza: **SG**

**PODSTAWA PROGRAMOWA
2019**

Wypełnia egzaminator

Kod ośrodka –

Kod egzaminatora

Data egzaminu
Dzień Miesiąc Rok

Godzina rozpoczęcia egzaminu :

Numer PESEL zdającego*										Numer stanowiska	

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Egzaminatorze!

- Oceniaj prace zdających rzetelnie i z zaangażowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjęte zasady oceniania w sposób obiektywny.
- Jeżeli zdający, wykonując zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pożądane rezultaty uzyskuje w inny sposób niż uwzględniony w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwiązanie, ale zgodnie ze sztuką w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, że zasady oceniania nie przewidują zaistniałej sytuacji, przekaż niezwłocznie w formie pisemnej notatki do Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego z prośbą o przekazanie jej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka może być sporządzona odręcznie w trybie roboczym.
- Informuj przewodniczącego zespołu nadzorującego o wszystkich nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie egzaminu, w tym w szczególności o naruszeniach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielności w wykonaniu zadania przez zdającego.

Numer
stanowiska

Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

*Egzaminator wpisuje T,
jeżeli zdający spełnił
kryterium albo N, jeżeli
nie spełnił*

Rezultat 1. Zapotrzebowanie na farbę do wykonania powłoki malarskiej*Zapisano:*

1	Szerokość powłoki [m]: 1,30						
2	Wysokość powłoki [m]: 1,40						
3	Powierzchnia powłoki [m ²]: 1,82						
4	Ilość farby [l]: 0,18 lub 0,182						

Rezultat 2: Zagruntowana powierzchnia ściany pod tapetowanie*(Uwaga! Rezultat należy ocenić po zgłoszeniu przez zdającego gotowości do oceny.**Po dokonaniu oceny należy poinformować zdającego, aby przystąpił do wykonywania dalszych prac.)*

1	Powierzchnia ściany zagruntowana klejem do tapetowania						
2	Ściana zagruntowana na całej powierzchni przeznaczonej pod tapetę						

Numer
stanowiska

Rezultat 3: Pomalowany fragment ściany

1	Dolna krawędź odcięcia powłoki wykonana na wysokości 20 cm \pm 1 cm od podłogi						
2	Górna krawędź odcięcia powłoki wykonana na wysokości 160 cm \pm 1 cm od podłogi						
3	Lewa krawędź odcięcia powłoki wykonana 20 cm \pm 1 cm od lewej granicy stanowiska						
4	Prawa krawędź odcięcia powłoki wykonana 150 cm \pm 1 cm od lewej granicy stanowiska						
5	Krawędzie odcięcia powłoki wykonane w linii prostej, dopuszczalna odchyłka \pm 2 mm/2 m (co najwyżej w dwóch miejscach)						
6	Poziome krawędzie odcięcia powłoki wykonane w poziomie, dopuszczalna odchyłka \pm 2 mm/1 m						
7	Pionowe krawędzie odcięcia powłoki wykonane w pionie, dopuszczalna odchyłka \pm 2 mm/1 m						
8	Powłoka wykonana w kolorze jasnożółtym na całej powierzchni przeznaczonej do malowania						
9	Brak smug i śladów pędzla						
10	Brak zacieków i prześwitów podłoża						

Numer
stanowiska

Rezultat 4: Wytapetowany fragment ściany

1	Dolna krawędź tapety na styku z paskiem ozdobnym bez prześwitu podłoża						
2	Górna krawędź tapety na styku z paskiem ozdobnym bez prześwitu podłoża						
3	Lewa krawędź tapety wykonana 40 cm \pm 1 cm od lewej granicy stanowiska						
4	Prawa krawędź tapety wykonana 120 cm \pm 1 cm od lewej granicy stanowiska						
5	Krawędzie tapety wykonane w linii prostej, dopuszczalna odchyłka \pm 3 mm/2 m (co najwyżej w dwóch miejscach)						
6	Pionowe krawędzie tapety wykonane w pionie, dopuszczalna odchyłka \pm 3 mm/1 m						
7	Tapeta przyklejona na całej powierzchni podłoża bez prześwitów podłoża na styku brytów						
8	Tapeta przyklejona ze spasowanym raportem						
9	Brak pęcherzy, zmarszczeń i uszkodzeń oraz zabrudzeń klejem i farbą						

Numer
stanowiska

Rezultat 5: Przyklejone paski ozdobne

1	Pasek górny przyklejony zgodnie z rysunkiem ± 10 mm						
2	Krawędzie paska górnego wykonane w linii prostej, dopuszczalna odchyłka ± 3 mm/2 m (co najwyżej w dwóch miejscach)						
3	Krawędź paska górnego wykonana w pionie ± 3 mm/1 m						
4	Pasek górny przyklejony na całej powierzchni						
5	Pasek górny przyklejony bez pęcherzy, zmarszczeń i uszkodzeń						
6	Pasek dolny przyklejony zgodnie z rysunkiem ± 10 mm						
7	Krawędzie paska dolnego wykonane w linii prostej, dopuszczalna odchyłka ± 3 mm/2 m (co najwyżej w dwóch miejscach)						
8	Krawędź paska dolnego wykonana w pionie ± 3 mm/1 m						
9	Pasek dolny przyklejony na całej powierzchni						
10	Pasek dolny przyklejony bez pęcherzy, zmarszczeń i uszkodzeń						

Numer
stanowiska

Przebieg 1: Przebieg malowania i tapetowania ściany

Zdający:


1	rozmieścił narzędzia i sprzęt w sposób nie utrudniający pracy i nie zagrażający bezpieczeństwu							
2	wsypywał klej do wody ciągle mieszając							
3	gruntował ścianę pod tapetę używając pędzla							
4	składał bryty tapety po posmarowaniu ich klejem							
5	odczekał co najmniej 5 minut przed przyklejeniem posmarowanych klejem brytów							
6	przelał resztki farby do odpowiednio oznaczonego pojemnika							
7	po zakończeniu prac oczyścił narzędzia i sprzęt							
8	po zakończeniu prac uporządkował stanowisko							
9	przelał resztki kleju do odpowiednio oznaczonego pojemnika							

Egzaminator

imię i nazwisko

.....

data i czytelny podpis



Widok aranżacji ściany*

**Uwaga. Na rysunku przedstawiono przykładowy wzór tapety z raportem. Podczas egzaminu należy zastosować tapetę przygotowaną na stanowisku.*